

Citronsyrabehandling Jonbytare

Kontinuerlig behandling med cintronsyra i salttank till jonbytarfilter



Kontinuerlig Citronsyrabehandling

- Om ert vatten innehåller järn eller mangan skall filtermassan behandlas med cintronsyra kontinuerlig för att rengöra filtermassan från beläggningar.

Vid varje säck om 25kg salt som fylls i salttanken skall 2dl citronsyra strös över saltet.

OBS! Om ni tänkt fylla tanken med mer än en säck(25kg). Strö då 2dl citronsyra över saltet efter första säcken och sedan mer salt och ytterliggare dos med cintronsyra.

